

Приложение 11
к постановлению
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
16.11.2020 № 46

Форма

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Органы государственного пожарного надзора

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____,
в сфере государственного пожарного надзора, надзора за соблюдением
законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению
пожарной безопасности

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки выборочной внеплановой

для использования при планировании проверок

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего
контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика _____

6. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 мая 2018 г. № 29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах».

7. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 мая 2018 г. № 30 «Об утверждении программ пожарно-технического минимума».

8. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения».

9. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения».

10. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере».

11. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 37 «О теплогенерирующих аппаратах и отопительных приборах, теплоемких печах».

12. ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».

Таблица 3

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7						
1	Руководителем субъекта хозяйствования обеспечены:					
1.1	соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности	подпункт 3.1 пункта 3 ¹				
1.2	работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного	подпункт 3.1 пункта 3 ¹				

	водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянная готовность к применению этих средств					
2	Руководителем субъекта хозяйствования организованы:					
2.1	разработка инструкций по пожарной безопасности в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования на объекте	подпункт 3.2 пункта 3 ¹				
2.2	подготовка работников по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 мая 2018 г. № 30, проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36	подпункт 3.2 пункта 3 ¹				
2.3	проведение технологических процессов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией	подпункт 3.2 пункта 3 ¹				
2.4	информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования	подпункт 3.2 пункта 3 ¹				
2.5	наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление (для субъектов хозяйствования, не относящихся к	подпункт 3.2 пункта 3 ¹				

	индивидуальным предпринимателям и микроорганизациям)					
2.6	уборка территории от сухой растительности и горючих отходов	подпункт 3.2 пункта 3 ¹				
3	Руководителем субъекта хозяйствования в случае проведения массового мероприятия организован до начала его проведения осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначены лица, ответственные за пожарную безопасность, и обеспечено их дежурство	подпункт 3.3 пункта 3 ¹				
4	Лицами, назначенными руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), обеспечены:					
4.1	пожарная безопасность и противопожарный режим на закрепленных за ними объектах	подпункт 4.1 пункта 4 ¹				
4.2	содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий	подпункт 4.1 пункта 4 ¹				
4.3	подготовка работников по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 мая 2018 г. № 30, проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с постановлением	подпункт 4.1 пункта 4 ¹				

	Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 мая 2018 г. № 36					
5	Лица, назначенные руководителем субъекта хозяйствования ответственными за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), информируют руководителя обо всех обнаруженных нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима и незамедлительно принимают меры по их устранению	подпункт 4.2 пункта 4 ¹				
6	В случае возникновения пожара руководителем (должностным лицом) субъекта хозяйствования на основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организована разработка и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем	подпункт 5.4 пункта 5 ¹				
7	Каждый работник субъекта хозяйствования:					
7.1	знает требования пожарной безопасности, соблюдает противопожарный режим субъекта хозяйствования	пункт 6 ¹				
7.2	не совершает действий, которые могут привести к возникновению пожара	пункт 6 ¹				
7.3	умеет применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения	пункт 6 ¹				
8	Субъектом хозяйствования разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 28 и другими обязательными для соблюдения требованиями	пункты 7, 8 ¹				

	<p>технических нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования</p>				
9	<p>Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них</p>	пункт 9 ¹			
10	<p>Для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания, сооружения, помещения и наружной установки субъектом хозяйствования определены категории по взрывопожарной опасности</p>	пункт 10 ¹			
11	<p>Курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения»</p>	пункт 11 ¹			
12	<p>Режим курения в залах объектов общественного питания осуществляется в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности</p>	пункт 12 ¹			

13	Руководителем субъекта хозяйствования (должностным лицом) обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности	пункт 13 ¹				
14	При наличии на объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполнены на русском и английском языках	пункт 13 ¹				
15	Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водосточникам содержатся в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники	пункт 14 ¹				
16	При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств они имеют возможность ручного открывания	пункт 15 ¹				
17	В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допущено складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений	пункт 16 ¹				
18	На территориях торговых объектов, объектов общественного питания, ярмарок, рынков и выставок, баз отдыха, курортных и парковых зон, зон отдыха и туризма при разведении костров, размещении специальных приспособлений для горящего угля (мангал,					

	барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления) соблюдаются следующие условия:					
18.1	осуществляется контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичные приспособления)	пункт 17 ¹				
18.2	очаги горения размещены на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов)	пункт 17 ¹				
18.3	вблизи очагов горения размещены средства тушения	пункт 17 ¹				
18.4	обеспечен непрерывный контроль за процессом горения	пункт 17 ¹				
19	По окончании использования очагов горения либо после прекращения постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов тушатся до полного прекращения тления	пункт 17 ¹				
20	Проведение культурных мероприятий и производство фильмов на открытых площадках с применением открытого огня, пиротехнических изделий и фейерверков осуществляется в соответствии с утверждаемым руководителем субъекта хозяйствования планом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий	пункт 18 ¹				
21	На чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве,	пункт 20 ¹				

	под сценой или подмостками для эстрадных выступлений не допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения					
22	В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение пиротехнических изделий, открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня)	пункт 21 ¹				
23	Помещения, в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, систематически очищаются. Периодичность очистки определена инструкциями по пожарной безопасности либо иными документами, принятыми субъектом хозяйствования, с учетом особенностей технологических процессов, графика проведения технического обслуживания и ремонта	пункт 22 ¹				
24	Хранение бензина, дизельного топлива в помещениях гаражей-стоянок осуществляется только в плотно закрывающейся металлической таре либо полимерной таре с антистатическими свойствами	пункт 23 ¹				
25	На территории гаражных кооперативов, в гаражах-стоянках, а также на автомобильных стоянках под навесами не допускается:					
25.1	пользование открытым огнем, оставление транспортных средств при наличии течи из топливной системы	пункт 24 ¹				
25.2	заправка и слив топлива в помещениях	пункт 24 ¹				

26	Декорации, бутафории, сценическое и выставочное оформление, драпировки и шторы изготавливаются из трудновоспламеняемых материалов либо обрабатываются с использованием огнезащиты для придания им трудновоспламеняемости	пункт 25 ¹				
27	В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не ухудшаются, поврежденные участки огнезащитных покрытий своевременно восстанавливаются	пункт 26 ¹				
28	К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только промышленного (заводского) изготовления (кроме тепломеханических печей) с соблюдением требований постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 37	пункт 27 ¹				
29	При эксплуатации вентиляционных систем не допускается подключение к ним газовых отопительных приборов, отключение или снятие огнезадерживающих устройств, закрытие вытяжных каналов, отверстий и решеток, входящих в противодымную защиту	пункт 28 ¹				
30	Технологические процессы проводятся в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными субъектом хозяйствования	пункт 29 ¹				
31	Не допускается:					
31.1	выполнение производственных операций (технологических	пункт 30 ¹				

	процессов) на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и другие технологические параметры горючих газов, паров, жидкостей					
31.2	оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора	пункт 30 ¹				
31.3	складирование в производственных помещениях горючих веществ, горючих материалов и готовой продукции, которая может воспламениться	пункт 30 ¹				
31.4	вскрытие тары, фасовка продукции, приготовление рабочей смеси взрыво- и пожароопасных веществ и материалов в местах их хранения	пункт 30 ¹				
31.5	выдача (прием) легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов на территории субъекта хозяйствования во время грозы и при опасности появления атмосферных разрядов	пункт 30 ¹				
32	Хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, установленным постановлением Министерства	пункт 31 ¹				

	по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26 апреля 2018 г. № 24 и технологическими инструкциями					
33	Применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами не допускается	пункт 31 ¹				
34	Химические реактивы, способные самовозгораться при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или образовывать взрывчатые смеси (карбид кальция и другие карбиды, щелочные металлы, гидрид натрия, перекись бария и прочие), хранятся в особых условиях, полностью исключая такой контакт, а также влияние высоких температур и механических воздействий	пункт 31 ¹				
35	При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами предусмотрены мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества	пункт 32 ¹				
36	При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов обеспечено прекращение всех технологических операций и принятие мер по ликвидации пожароопасной ситуации, немедленная уборка пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств, удаление их из помещений и с территории	пункт 33 ¹				
37	Огневые работы проводятся в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности, в том числе:					

37.1	огневые работы на временных местах проводятся только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска. Руководителем организации, индивидуальным предпринимателем определен перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска	пункт 34 ¹				
37.2	форма и порядок оформления наряда-допуска соответствуют установленным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 мая 2018 г. № 29	пункт 34 ¹				
37.3	при проведении огневых работ на объекте сторонней организацией в наряде-допуске содержится информация о специалисте данной организации, ответственном за проведение огневых работ	пункт 34 ¹				
37.4	руководителем подразделения организации, индивидуальным предпринимателем, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, проводится проверка наличия и действия талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ	пункт 34 ¹				
37.5	к проведению огневых работ, в том числе работ с применением метилацетиленалленовой фракции, допущены лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку	пункт 34 ¹				
38	Не допускается проведение огневых работ:					

38.1	при неисправном оборудовании для проведения работ	пункт 35 ¹				
38.2	на свежекрашенных поверхностях оборудования, конструкций	пункт 35 ¹				
38.3	на емкостных сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами	пункт 35 ¹				
38.4	на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением	пункт 35 ¹				
38.5	на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями	пункт 35 ¹				
38.6	одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов	пункт 35 ¹				
38.7	при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения	пункт 35 ¹				
39	На объектах дошкольного и общего среднего образования не допускается проведение огневых работ в помещении при наличии в указанных помещениях детей, а также при проведении массовых мероприятий	пункт 35 ¹				
40	Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке не допускается:					
40.1	проведение окрасочных работ	пункт 36 ¹				
40.2	выполнение операций по сливу (наливу) горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании	пункт 36 ¹				
40.3	проведение других работ,	пункт 36 ¹				

	которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы					
41	В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещено и не допускается:					
41.1	курение	пункт 37 ¹				
41.2	пользование открытым огнем	пункт 37 ¹				
41.3	применение инструмента, образующего искры	пункт 37 ¹				
42	Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровли только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя	пункт 37 ¹				
43	Варка и растопление битума и смол производятся в специальных котлах, устанавливаемых на специально отведенных участках	пункт 38 ¹				
44	Запрещена и не допускается установка котлов на покрытиях зданий (сооружений), а также оставление их без присмотра при разогревании битумных составов	пункт 38 ¹				
45	После окончания работ топки котлов тушатся и заливаются водой	пункт 38 ¹				
46	Проведение огневых работ на действующих взрыво- и взрывопожароопасных объектах допускается в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных местах, как правило, в дневное время суток бригадой исполнителей в составе не менее 2 человек	пункт 39 ¹				
47	Площадки, металлоконструкции,	пункт 40 ¹				

	<p>конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, очищаются от взрыво-, взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстоянии не менее расстояния разлета искр. На месте проведения огневых работ принимаются меры по недопущению разлета искр за пределы зоны проведения огневых работ</p>					
48	<p>Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, перекрываются, монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах – закрываются негорючим материалом</p>	пункт 40 ¹				
49	<p>Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, вид и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия</p>	пункт 41 ¹				
50	<p>Перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ осуществляется контроль за состоянием загазованности воздушной среды углеводородами в емкостных сооружениях, трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании, на которых проводятся огневые работы, и в опасной зоне производственного помещения (территории). В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании</p>	пункт 41 ¹				

	до предельно допустимых значений огневые работы немедленно прекращаются					
51	После окончания работы или при перерывах в работе на постоянных местах огневых работ газовое оборудование отключается, а шланги – отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и горючих газов	пункт 41 ¹				
52	Обеспечивается немедленное прекращение огневых работ при обнаружении отступлений от общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, несоблюдении мер безопасности и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию лиц контролирующих служб организации, должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора)	пункт 42 ¹				
53	Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, размещаются на расстоянии не менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем	пункт 43 ¹				
54	На объектах организации, на которых обращаются легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы не допускается проведение огневых работ ближе:					
54.1	100 метров – от железнодорожных сливноналивных эстакад (площадок налива (слива) в	пункт 43 ¹				

	автоцистерны) при производстве операций слива (налива)					
54.2	50 метров – от железнодорожных сливоналивных эстакад (площадок налива (слива) в автоцистерны) при отсутствии операций слива (налива)	пункт 43 ¹				
54.3	40 метров – от наружных установок, зданий, сооружений, газокompрессорных, действующего оборудования, емкостных сооружений, газгольдеров, резервуарных и емкостных парков, отдельных резервуаров и емкостей, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, горючие газы	пункт 43 ¹				
54.4	20 метров – от канализационных колодцев и стоков, гидравлических затворов и сливных трапов канализации, прямков ливнеприемников, узлов, задвижек и возможных мест утечки горючего продукта	пункт 43 ¹				
55	В случае расположения канализационных колодцев и стоков ближе указанного в пункте 54 настоящего приложения расстояния крышки колодцев засыпаются слоем песка (земли) толщиной не менее 0,1 метра	пункт 43 ¹				
56	В исключительных случаях при невозможности соблюдения указанных в подпунктах 54.1 – 54.4 пункта 54 настоящего приложения расстояний проведение огневых работ допускается только при разработке и реализации комплекса дополнительных мер по исключению возможности возникновения пожара	пункт 43 ¹				
57	Пути эвакуации и эвакуационные выходы обозначены указательными	пункт 44 ¹				

	обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки содержатся в исправном состоянии				
58	Для каждого этажа здания, сооружения при единовременном нахождении на этаже более 10 человек разработаны планы эвакуации людей при пожаре. Планы эвакуации соответствуют форме, определенной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. № 21, и размещены на видных местах	пункт 45 ¹			
59	В жилых помещениях гостиниц и других зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, предназначенных для временного проживания людей, на видных местах вывешены схематический план индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара	пункт 46 ¹			
60	Для размещения тяжелобольных и лиц, лишенных возможности самостоятельно свободно передвигаться, используются кровати, позволяющие перевозить (эвакуировать) их при пожаре. При отсутствии таких кроватей для эвакуации людей при пожаре имеются носилки из расчета одни носилки на каждые пять человек	пункт 47 ¹			
61	Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов,	пункт 48 ¹			

	лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа				
62	В случаях необходимости устройства запоров на дверях устроены электромагнитные замыкатели, срабатывающие вручную, дистанционно и автоматически (от оборудования пожарной автоматики). Устройства, автоматически закрывающие противопожарные и дымонепроницаемые двери и шторы, работоспособны и исправны. Фиксация противопожарных и дымонепроницаемых дверей в открытом положении, а также снятие их не допускается (если иное не предусмотрено проектной документацией)	пункт 49 ¹			
63	В целях обеспечения безопасной эвакуации не допускается:				
63.1	загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации, эвакуационных выходов на кровлю, установка выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов, растений и другого имущества, уменьшающих минимальную эвакуационную ширину и высоту	пункт 50 ¹			
63.2	изменение направления открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений	пункт 50 ¹			
63.3	устройство на путях эвакуации имитации дверей, установка турникетов (без дублирования проходов в них распашной калиткой с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их	пункт 50 ¹			

	принудительного открытия) и другого имущества, препятствующих безопасной эвакуации				
63.4	использование лифтов, подъемников, эскалаторов для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы выключаются и блокируются	пункт 50 ¹			
63.5	размещение под маршами эвакуационных лестничных клеток горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов	пункт 50 ¹			
64	При устройстве в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц, на площадках лестничных клеток, лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами отдельных рабочих мест соблюдаются минимальные эвакуационные ширина и высота, такие рабочие места неэлектрифицированы	пункт 51 ¹			
65	Необходимый тип и количество первичных средств пожаротушения определены в соответствии с нормами, установленными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок	пункт 53 ¹			
66	Технологическое оборудование укомплектовано огнетушителями согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование. Огнетушители содержатся и используются в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей, исправны и	пункт 54 ¹			

	работоспособны					
67	В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных устройств, совмещенных с общестанционными пунктами управления, подстанций и электростанций первичные средства пожаротушения размещены у входов в помещения	пункт 55 ¹				
68	При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается:					
68.1	отключение участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижение напора в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом незамедлительно сообщается по телефону 101 или 112	пункт 56 ¹				
68.2	проведение дополнительных подключений к сети противопожарного водоснабжения, связанных с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующего проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода	пункт 56 ¹				
68.3	демонтаж пожарных гидрантов и кранов	пункт 56 ¹				
69	Для систем наружного противопожарного водоснабжения приняты меры, обеспечивающие возможность их применения в любую пору года	пункт 57 ¹				
70	Пожарные гидранты, водоемы	пункт 57 ¹				

	имеют опознавательные знаки, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. Такие знаки размещены на видных местах. Использованный запас воды для целей пожаротушения восстанавливается в сроки, установленные техническими нормативными правовыми актами					
71	Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется в порядке, определенном постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 34	пункт 57 ¹				
72	Приказом руководителя субъекта хозяйствования определены порядок организации подготовки по программе пожарно-технического минимума, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке, место, периодичность проведения подготовки и лица, ответственные за ее организацию (проведение)	пункт 59 ¹				
II. Прочие мероприятия						
73	Предыдущее предписание органов государственного пожарного надзора выполнено в полном объеме	статья 20 ²				

¹ Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

² Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности».

(подпись)

(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)

20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия, должность служащего проверяемого субъекта)

20__ г.

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи – если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.